

エアフラッシュ施工要領

- 大便器に取り付ける場合、バキュームブレイカーは、便器内吐水口（噴射ノズル）より必ず上方に取り付けてください。その高低差は 250 mm 以上に設けてください。
※吐水口より下に取り付けるとバキュームブレイカーより水が漏れる恐れがあります。
- 水圧 0.13MPa 以下、0.7MPa 以上のところには設置しないでください。

1. 器具取付前に -----
配管内部のゴミ及び切りカスは、完全に取り去ってから接続してください。
2. 器具取付時に -----
13 mm 給水ソケットと器具の接続の際、シールテープまたはシーリング剤等が内部にはみ出さないように十分に注意してください。
3. 器具取付後に -----
下図のように、バケツに 2～3 杯、水を勢よく流してください。これを怠りますと、止水不良の原因となりますので必ず実行してください。その後、エアフラッシュのストレーナーを外し、内部を水洗いしてください。
4. 配管工事が終わったら -----
止水栓を開き、水の流れを調べてください。流れが異常ならば、ノズル部にゴミが詰まっています。ノズル部の分解、その他水量調整等は、取付説明書及びご使用説明書にしたがって行ってください。

